


Prosím o zaslání následujících informací

- 1.zhodnocení rozboru vody v Dejvicích v Praze 6 v jednotlivých dnech 20.5., 21.5.,23.5, 24.5. 2015, v čem je spatřována nevyhovující struktura vody, která vede k tomu, že ji nelze použít ani po převaření
- 2.jaké rozборы a v jakých časových intervalech v jednotlivých dnech byly v této souvislosti požadovány a prováděny akým (uveďte prosím oficiální názvy subjektů s adresou)
- 3.kopie výsledků rozboru vody v Dejvicích v Praze 6 ve dnech 20.5., 21.5.,23.5, 24.5. 2015

Informace prosím zašlete na moji mejlovou adresu 

Věřím, že nemusím pro tuto pochopitelnou občanskou žádost uvádět sdělení, že pokud byste se domnívali, že mi tyto informace nenáleží, v takovém případě tyto informace žádám podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Děkuje za sdělení informací obratem vzhledem ke zdravotním potížím



Hygienická stanice hlavního města Prahy

Rytířská 404/12, Praha 1 • tel.: 296 336 700 • podatelna@hygpraha.cz • ID: zpqai2i



Naše č.j.: HSHMP 23062/2015

V Praze dne 2. 6. 2015

Věc: Informace podle zák. 106 - rozbor vody Praha 6

Dobrý den,

omlouvám se, že pro pracovní vytížení reaguji až nyní.

Doplňuji a upřesňuji předběžnou odpověď ze dne 26.5.2015.

K Vaším dotazům uvádím následující:

Odběry a rozborů vody v dotčené oblasti Dejvic a Bubenče probíhaly ve dnech 21.5., 22.5., 23.5., 24.5., 25.5., 26.5, 27.5. a 28.5. 2015

Zvýšený monitoring oblasti provádíme i po tomto datu (ukončení opatření), k 28.5. se jedná o víc než 100 protokolů.

Z protokolu PVK č. 3410 (Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Pařížská 11, 110 00 Praha 1 – provozovatel vodovodu) z odběru ze dne 21. 5. 2015 vyplývá, že voda byla v Dejvicích toho dne v pořádku. Protokol obdržela Hygienická stanice (dále HS) až 28. 5. 2015. Protokol nebyl pořízen v souvislosti se zásahem do sítě ani šetřením epidemie.

Z protokolů PVK 3421 a 3422 z odběrů ze dne 22. 5. 2015 vyplývá, že voda prokazatelně přišla do styku s fekálním znečištěním a tudíž může obsahovat jakékoliv původce onemocnění vázané na zažívací trakt. Předběžné výsledky z odběrů z 22. 5. 2015 obdržela HS telefonicky dopoledne 24. 5. 2015 (neprodleně po PVK požadovala: Okamžité odstavení potrubí podezřelého z kontaminace, Nachlorování vodojemu zásobujícího oblast Dejvic, Proplachy potrubí v Dejvicích, Zajištění náhradního zásobování vodou cisternami, Informování spotřebitelů všemi dříve dohodnutými způsoby (informační letáky, místní rozhlas, web PVK, MČ Praha 6, sms info, kontaktní centrum PVK), konečné výsledky rozborů byly k dispozici HS až v pondělí 25. 5. 015

Z protokolů č. 249/2015 a 250/2015 vypracovaných Státním zdravotním ústavem Šrobárova 48 Praha 10, (dále SZÚ), že voda již 23. 5. 2015 obsahovala noroviry (odběr nebyl proveden standardně a výsledek nemá právní váhu). Výsledek se HS dozvěděla až 3. 6. 2015. Zástupci čeledi Picornaviridae

nebyli zjištěni v tomto vzorku ani v žádném jiném odebíraném později. (Odpověď na dotaz ze 4. 6. 2015)

Doporučení týkající se nepřevařování vody bylo vydáno na základě principu předběžné opatrnosti. V době jeho zveřejnění zuřila v oblasti epidemie nejasného původu a vody mohla obsahovat teoreticky jakékoliv původce onemocnění. Některé bakteriální toxiny nelze varem odstranit.

Dne 24. 5. 2015 odebraly PVK 33 vzorků vody na mikrobiologické vyšetření. Z 33 vzorků pouze 2 nevyhověly (výsledky známy 26.5) dále PVK odebraly 5 vzorků na virologické vyšetření. Vyšetření provedla opět laboratoř SZÚ. Z pěti vzorků čtyři pozitivní na Norovirus. Zástupci čeledi Picornaviridae nebyli zjištěni v žádném vzorku.

Z důvodu velkého množství příloh není možné doručit elektronickou poštou.

Přílohy: 43ks

Protokoly PVK č. 3410, PVK 3421 a 3422,

SZÚ 249/2015 a 250/2015,

PVK 3433, 3434, 3435, 3461 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3423 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3431, 3432, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3458, 3459

SZÚ 237, 238, 239, 240, 241,

Mgr. Matěj Čermák

Vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální